

VEDLEGG 3 - Mal for vernerunde

Brannsikkerhet

Tun: *Alle*

Dato: *20/11-21*

Hvem deltok:

*Erik Grimsmo
Geir Håvi
John-Erik Nilsen
Erland Skjotsfjord*

Er det godkjente slukkemidler utplassert?

Ja <i>X</i>		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
----------------	--	-----	--	---------------------------------

Er slukkemidlene lett tilgjengelige og holdbare?

Ja <i>X</i>		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
----------------	--	-----	--	---------------------------------

Er brannmeldere for utløsning av brannalarm lett tilgjengelige?

Ja <i>X</i>		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
----------------	--	-----	--	---------------------------------

Er branninstrukser lett synlige på vegger og oppslagstavle?

Ja <i>X</i>			Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
----------------	--	--	-----	--	---------------------------------

Er beboere kjent med nødutganger og eventuelt etablerte møteplasser ved brann?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:

Er nødutganger tilfredsstillende merket og frie for hindringer?

Ja <i>X</i>		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
----------------	--	-----	--	---------------------------------

Er det søppel i bunn av trappen i hovedbygget eller gass oppbevart i garasjer?

Ja <i>X</i>		Nei		Merknader og eventuelle tiltak: <i>Gassflaske i bod: nr. 6</i>
----------------	--	-----	--	---

Kommentarer:

*Bør få apparat (skum) ved EL-skap
Mangler røykvarslere ved EL-skap på tun C
batteri til*

El sikkerhet

Tun:

Dato:

Hvem deltok:

Er alle elektriske komponenter forskriftsmessig jordnet?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:

Er alt elektrisk materiell godkjente produkter?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
X				

Er alle benyttede kabler i god stand og uten skader i isoleringen?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
X				

Finnes det løse kabler og skjøteledninger i området på en slik måte at de kan medføre fare?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
		X		

Er elektriske kabler lagt over metallgjenstander?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:

Er elektriske kabler strukket gjennom vinduer eller dører?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
		X		

Er elektriske kabler plassert eller strukket under tunge gjenstander?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:

Er elektriske kabler plassert over områder hvor personer beveger seg slik at dette kan forårsake svekkelse av isoleringen?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
		X		

Kommentarer:

Vi er usikker på noen ledninger fra bokser på yttervegg. Undersøker dette nærmere.

Manglende brannstetting i garasjer mot sikringskap

Uteområder

Dato:

Hvem deltok:

Er huskestativet og lekeplassen i forsvarlig stand?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
X				Trenger maling til våren

Er avfallskur i god stand?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
X				

Er vaskeplassen i god stand?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
X				

Er vanntilkoblinger i forsvarlig stand? Husk bøttekott

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
X				

Er komposthaugen i orden? (skadedyr)

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
X				

Er lyktestolper i orden?

Ja		Nei		Merknader og eventuelle tiltak:
X				Stolpe utenfor nr. 6 er litt sludd

Ja

Nei

Merknader og eventuelle tiltak

Kommentarer: